

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 20 juin 2018

MADAME LE MAIRE  
MAIRIE LIGNY LE CHATEL

89144 LIGNY-LE-CHATEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.**

### SIVU DU MOULIN DES FEES

<b>Prélèvement</b>	Type	Code	Nom	
		00086090		<b>Prélevé le :</b> mardi 05 juin 2018 à 13h50
<b>Unité de gestion</b>		0227	SIVU DU MOULIN DES FEES	<b>par :</b> YOHAN MILLIN
<b>Installation</b>	TTP	001047	MOULIN DES FEES SIVU	<b>Type visite :</b> AUP1
<b>Point de surveillance</b>	P	0000001042	SORTIE STATION SIVU	<b>Type d'eau :</b> T
<b>Localisation exacte</b>	LOCAL DES POMPES			<b>Motif :</b> CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
<b>Commune</b>	LIGNY-LE-CHATEL			

#### Analyse laboratoire

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
 Type dell'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00085638 Référence laboratoire : LSE1806-23698

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

#### PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

ESA metazachlore	0,151 µg/l		0,10	
OXA metazachlore	<0,050 µg/l		0,10	

#### PESTICIDES ORGANOCHLORES

CGA 369873	<0,050 µg/l		0,10	
------------	-------------	--	------	--


#### PESTICIDES TRIAZINES

Flufenacet ESA	<0,010 µg/l		0,10	
----------------	-------------	--	------	--

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00086090)**

La limite de qualité pour le paramètre ESA-METAZACHLORE est dépassée. Cependant, cette valeur étant inférieure au seuil de toxicité fixé par l'ANSES, l'eau au reste consommable par l'ensemble de la population.

Pour le Préfet,  
La responsable de l'Unité Territoriale Santé Environnement

  
Jacqueline LAROSE